台灣金融資產服務股份有限公司　　公告

公告日期：民國115年11月25日
公告案號：115年動拍字第3號

主　　旨：公告拍賣廷和光升壓站其中部分電力變壓器設備一批。

公告事項：

一、 **拍賣標的物之名稱、品項、數量：**

標的物之品項、數量及明細如拍賣公告附表所載。

二、 **拍賣底價：**新台幣(下同)268,653,000元。

三、 **投標保證金：**53,730,600元（未得標者當場退還）。

四、 **投開標方式、時間及地點：**

(一) **現場投開標：** 115 年 12 月 4 日(星期五)上午 10 時 30 分起至 11 時止開放現場投標， 請將投標單連同保證金封存袋內之各應檢附文件，一併投入投標處所之投標室標匭內，投標當日上午 11 時現場開標。

(二) **投開標地點**：台灣金融資產服務股份有限公司總公司(**台北市大安區忠孝東路四段300號10樓**投標室)。

五、 得標規定：

(一) 底價公開，依出價之總額決標，以投標總價高於或等於拍賣底價且標價最高者為得標人。

(二) 最高價額相同者，以當場競相喊價增加之金額最高者為得標人；投標人如未到場，喪失當場加價權利，無人增加價額時由拍賣主持人以抽籤決定得標人。

六、 **現場檢視及領取投標文件**：

(一) 有意投標者，請於 115 年 12 月 3 日(含)前之上班時間(上午9時起至下午5時止)電洽楊先生(02)8771-2160，申請帶看標的物現況及領取投標文件(內含投標單及保證金封存袋、投標聲明書、投標須知等)，投標文件每份1,000元。

(二) 公告附表所列標的物，均依現場實際狀況(包括型號、規格、品質、數量、外觀、狀態等)拍賣及點交，投標人於現場檢視時務請仔細察看，委託人及本公司均不負標的物之瑕疵擔保責任；且不論有無事前現場檢視，拍定後得標人對於得標物品不得提出任何異議、或要求任何損害賠償。

七、 得標人須於得標日後七日內繳清所有費用，並依本公司通知時間至保管現場完成點交，逾期視為得標人放棄得標權利，已繳款項予以沒收，得標人不得主張任何異議。有關標的物之利益及風險，自價金款收訖日起亦均由得標人承受負擔。

八、 本公司及委託人對於本件拍賣公告等文件保留於開標前增刪內容及決定是否拍賣之權利，最終之公告文件及內容以開標日現場公告為準，歡迎投標人來電查詢。

拍賣公告附表

項次	標的物名稱	規格及型式	廠牌	取得日期	單位	數量	拍賣底價(元)	備註(設備編號)
1	電力變壓器(特高壓變壓器)-100/120MVA	電力變壓器(MTR)+NGR PANEL / 3Φ 60Hz 161/22.8kV 100/120MVA 序號：T111033	士林	112.3.01	式	1	268,653,000	
2	GIS 開關設備	氣體絕緣開關設備(GIS) 161KV 2000A 50kA	中興電工	112.3.01	式	1		
3	高壓盤-高壓列盤設備	PVGPTC、PVHC*8 等	宏宇	112.3.01	盤	10		
4	直流設備-60AH/10HR	充電機/電池/輸入 3Φ 3W 380VAC, 60HZ; 110VDC±5%(SID)，30A 12V 10PzV 50 容量：60AH/10HR	士林	112.3.01	式	1		
5	監控設備	昇壓站監控系統控制盤及 SPS-CBOX 盤等	士林	112.3.01	式	1		
6	電纜管線(161KV+22.8KV)	161kV 500mm² XLPE / 25kV 500mm² XLPE / 25kV 250mm² XLPE / 161kV 500mm² (EBG、PHTVS70) / 161kV 500mm² (EBO、PHTV-170) / 25kV 500mm² XLPE (CSTI-2846) / 25kV 250mm² XLPE (CSTI-24-2532-SC-T-TV)600	阜美消防	112.3.01	式	1		
7	MOF 獨立盤	MOFC1-1 及 MOFC1-2	士林	112.3.01	盤	2		
8	DS 隔離設備-氣體絕緣開關設備(GIS)	161KV 2000A 50KA	中興電工	112.3.01	式	1		
9	基座結構	concrete structure	環台	112.3.01	式	1		